

Prohlášení o shodě

podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

Výrobce: **TEZAP ŠTĚNOVICE spol. s r.o.** se sídlem ve Štěnovicích,
Plzeňská ul. 179
332 09 Štěnovice
IČO 46884904

Výrobky:

Přechodový spoj ocel/nerez

DN 15/ tr. 15x1,5
DN 25/ tr. 28x1,5
DN 32/ tr. 35x1,5
DN 40/ tr. 42x1,5
DN 50/ tr. 54x2

Použití:

Pro stavbu, opravy a rozšiřování odběrných plynových zařízení (topné plyny: zemní plyn, plynná fáze propanu). Max. provozní přetlak 0,4 MPa.

Napojení ocelové trubky z uhlíkové oceli na plynovod se provádí tavným svarovým spojem.

Napojení trubky z ušlechtilé nerez oceli DIN 17457, jakosti AISI 304 na plynovod se provádí pomocí lisovacích tvarovek.

Společnost Tezap Štěnovice přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu s ČSN EN 1775, TPG 609 01 a TPG 934 01, technickou dokumentací a se základními požadavky.

Tento výrobek byl vyroben v podmínkách systému managementu jakosti, který je ve shodě s normou ISO 9001:2016, přičemž tento systém byl certifikován BUREAU VERITAS, pod registračním číslem certifikátu CZ005420-1, datum počátečního schválení certifikátu 13.12.2013 a přezkoumán recertifikačním auditem organizace ze dne 14.12.2016.

Prohlašujeme, že výrobky jsou za dodržení montážních a provozních podmínek bezpečné.



Ve Štěnovicích dne 2.1.2017

Michal Jaroš
jednatel společnosti